



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0715 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: BRANDSKYDD
Luftbehandlingssystem, Ljuddämpare

BBR 5, 6, 7

Innehavare: Rasch AB

Norrsten, 591 92 Motala

Tel: +46 (0)141-237 250

E-post: info@rasch.se

Webb: www.rasch.se

Produktnamn: LJUDDÄMPARE LFAC och LFAS

Rektangulär resp. cirkulär ljuddämpare, LFAC och LFAS finn även med handelsnamnen CLSR resp. CLSA, för cirkulär anslutning. Ljuddämparen i standardutförande är tillverkad av galvaniserad stålplåt, ljudabsorptionsmaterial i stenull med ytskikt som förhindrar fibernedtryckning och perforerad plåt.

Ljuddämparens uppbyggnad, dimensioner samt montering framgår av tillhörande handlingar.

Avsedd användning

Ljuddämpare för montering i ventilationskanaler av stålplåt med cirkulärt tvärsnitt.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Klassbeteckningar *EI 15 - *EI 60/E 60, Brandtekniska alt.	5:231
Luftbehandlingsinstallationer, allmänt	5:533
Täthet klass D**	6:255
Bullerskydd, allmänt	7:1
Värme- och kylinstallationer, allmänt (linje 11 och 12)	9:51

*Brandtestad enligt SIS 024820

**Enligt EN 15727: 2010

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

2. Säkerhet i händelse av brand
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö
5. Skydd mot buller

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2017-04-05
Bilaga 2: Produktmärkning	2017-04-05
Bilaga 3: Kontroll	2017-04-05
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2017-04-05

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2017-04-05


Diarienummer: 075/17

Giltigt till: 2022-04-04

Tidigare diarienummer: 566/14

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Johnny Ostenfeldt
Handläggare