



2026-10-05

Cirkulära spjäll

Avgörande för låg mätosäkerhet vid flödesmätning i kanal är tillräcklig raksträcka och rätt montage.

Erforderlig raksträcka efter böj, framgår av vidstående figurer.

OBS! Mätröret skall monteras i 90° vinkel mot böjarnas plan. För övriga störkällor, t.ex T-stycke, rekommenderas en raksträcka på minst 5 x ØD före spjället.


Vid rensbart utförande monteras spjället med två monteringsvep.

Kanalens nom. diameter = ØD

Metodfel, m₂ = 5%

OBS!

- Mätröret skall monteras i 90° vinkel mot böjarnas plan.
- Mätrör skall ej placeras efter två 90°-böjar i plan vinkelräta mot varandra (s.k. rymdkonfiguration).
- Vid rensbart utförande monteras spjället med två monteringsvep.




Rektangulära spjäll

VAV-spjället skall monteras med ett avstånd av minst 2 hydrauliska diametrar (d_h), dock minst 500 mm efter en störkälla, se nedanstående figur.

$$d_h = \frac{2 \times A \times B}{A + B} \text{ mm, där A och B är kanalens sidor}$$

Metodfel, m₂ < 5%




OBS! Vid B större än 1000 mm rekommenderas ledskenor.

OBS! BVAV-spjället skall alltid placeras i samma plan som kanalböj alt. avstick och med mätuttaget vänt utåt.

Spjäll med ljuddämpare

Enheten kan monteras i kanalsystemet utan någon föregående raksträcka.

Metodfel m₂ = ± 8 %





Funktion, Inkoppling

Spjällets ärvärdessignal 2-10V alt. 0-10V motsvarar ett flöde mellan noll och spjällets nominella flöde.


Det nominella flödet för cirkulära spjäll framgår av tabellen här bredvid.

Exempel: 10 V motsvarar 600 l/s för storlek Ø 315 mm.

För rektangulära spjäll är nominellt flöde motsvarande 8 m/s i kanalen. Vid lufthastighet under 1,5 m/s ökar mätosäkerheten.

Storlek Ø mm	Nom.flöde (10V)
100	70
125	100
160	160
200	300
250	420
315	600
400	1000
500	1530
630	2500

Kopplingsschema





Åtgärder vid periodiskt underhåll, kontroll eller fel:

Utvändig kontroll

- Kontrollera enhetens hölje och mätnipplar så att inga yttre skador skett.
- Kontrollera att enheten sitter rätt monterad. Se monteringsanvisning.

Invändig kontroll

- Kontrollera att mätrörets infästning i höljet är stabil.
- Kontrollera att inga skador eller främmande föremål hindrar mätrörets tryckuttag.

Rengöring

- Kravet på rengöring motsvarar de krav som ställs på anläggningen eller anläggnings- delen i övrigt.
- Milt rengöringsmedel kan användas på plåtytorna. För mätröret kan tryckluft eller dammsugare användas.

Dynamisk tryckgivare

OBS! Rengöring är nödvändig enbart i undantagsfall och göres med vederbörlig omsorg.

- Lossa slangarna och memorera vilken slang som tillhör (-) respektive (+).
- Blås varligt i (-)nippeln (motsats riktning) exempelvis med gummiblåsa.
- Rengör niplarna utvändigt.
- Sätt tillbaka slangarna på tillhörande nippel.